



Czempiń, 2 marca 2020 r.

Zamawiający:

Związek Międzygminny

"Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT"

ul. Kościańskie Przedmieście 2B,

64-020 Czemiń

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Piotrowie Pierwszym Gmina Czemiń, nr ref. – CZO.271.3.2020

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wózka widłowego (wspomniany na str. 19 PFU) nie jest w zakresie postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 1

Dostawa wózka widłowego nie jest objęta zakresem postępowania przetargowego.

Pytanie nr 2


Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami PFU dotyczącymi rodzaju nawierzchni placów manewrowych i dróg wewnętrznych (ob. Nr 6) – na stronie 15 PFU podano, że nawierzchnia asfaltowa, zaś na stronie 30 PFU podano, że nawierzchnia obiektów nr 3, 4 i 6 – betonowa.

Odpowiedź nr 2

Wyjaśniamy, że nawierzchnie obiektów nr 3, 4 i 6 są betonowe.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy w ramach niniejszego postępowania przetargowego należy zaprojektować dwie niezależne sieci kanalizacji deszczowej (jak podano na str. 12 PFU), tj. sieć kanalizacji deszczowej „czystej” z dachów i sieć kanalizacji deszczowej „brudnej” z dróg i placów, czy też jedną wspólną sieć kanalizacji deszczowej (jak wynika z zapisów na str. 32-33 PFU). Jeśli dwie niezależne, to prosimy o podanie, gdzie (do jakich odbiorników) należy odprowadzić wody z obu sieci.



Odpowiedź nr 3

Potwierdzamy konieczność wykonania 2 niezależnych ciągów kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie do zbiornika, który stanowi obiekt nr 12.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu niniejszego postępowania przetargowego należy zaprojektowanie i budowa zbiornika wód odpadowych (obiekt nr 12) opisany w punkcie 1.2.1.12. PFU. Prosimy o wyjaśnienie (ewentualnie zaznaczenie na rysunku/szkicu), jak należy rozumieć zapisy punktu 1.4.2 na stronie 32-33 PFU: „Wody deszczowe z budynków i placu należy zaprojektować za pomocą rur do kanalizacji deszczowej, na których należy zmontować przepływomierz na terenie PSZOK-u d projektowanego zbiornika na wody deszczowe zlokalizowanego na terenie firmy Tonsmeier przy projektowanej kwaterze. Zbiornik na wody deszczowe nie obejmuje przedmiotowe zadanie.”

Odpowiedź nr 4

Potwierdzamy konieczność wykonania zbiornika wód opadowych, który stanowi obiekt nr 12.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowanie przetargowego należy wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od zbiornika przelewowego na wody odpadowe V=200 m3 do rowu zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej pokazanej na rys. nr PFU_Rys.5.

Odpowiedź nr 5

Wskazujemy, że należy wykonać odprowadzenie wód opadowych do rowu.

Ponadto, w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców, dot. zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez zmianę wymagań dotyczących uprawnień osoby wskazywanej na stanowisko Kierownika budowy w postępowaniu poprzez zmianę wymogu posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Zamawiający:

1. Zamieszcza w rozdziale V lit.a) pkt. 1.3. lit.c) ppkt.1 lit.a. SIWZ: „w tym uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.” Tym samym rozdział V lit.a) pkt. 1.3. lit.c) ppkt.1 lit.a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.), w tym uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”
2. Rozdział V lit.a) pkt. 1.3. lit.c) ppkt.1 lit.c – usunięto zapis „bez ograniczeń”, tym samym zapis otrzymuje następujące brzmienie: „osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”.



Ponadto, mając na uwadze liczne pytania od potencjalnych Wykonawców wymagających odpowiedzi oraz w związku z wnioskiem od potencjalnego Wykonawcy, Zamawiający, na podstawie art. 12 ust. 2 PZP przedłuża termin składania ofert do 12 marca 2020 r. do godziny 12.00. Odpowiedzi na zadane pytania są w trakcie opracowania.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Krystyna Lewandowska